

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	КНМ 55230061000207288173 от 17.08.2023
---	---

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 8(3812)25-65-16,
info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, тел. 8(3812)46-49-33,
tond_oao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/444-55/166-В/ПИВ**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 58»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору
Кислова Юрия Александровича № 2308/444-55/166-В от «17» августа 2023 года
в период с «22» августа 2023 г. по «22» августа 2023 г.

государственным инспектором Октябрьского административного округа
г. Омска по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

службы Шкотских Екатериной Сергеевной

(органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановый инспекционный визит по адресу (местоположению): 644117, Омская область, город Омск, переулок Камерный, д. 47

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 58» Даниленко Марина Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле

Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	22.03.2024	
2.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330, а именно эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	22.03.2024	

		ВЫХОДЫ»		
3.	Помещение спортивного зала защищено пожарными извещателями пламени, при требуемом оборудовании дымовыми пожарными извещателями	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.1, п. 6.2.6 , п. 6.2.7 СП 484.1311500.2020; п. 4.3, п. 4.8, п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020	22.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Шкотских Екатерина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



Ведущему судебному
приставу-исполнителю МРО по ОИП
Тюменцевой О.Н.
директора БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 58»
Даниленко М.А.

ОТВЕТ

Решение суда по делу № 2-2533/2022 не выполнено в срок до 12.09.2023, в связи с отсутствием финансирования департаментом образования.

Служебная записка о выделении денежных средств на обеспечение аварийного освещения на путях эвакуации людей в здании школы была направлена в департамент образования 14.07.2023 года. Ответ получен 01.08.2023 года.

Следующая служебная записка о выделении денежных средств на обеспечение аварийного освещения на путях эвакуации людей в здании школы была направлена в департамент образования 17.11.2023 года. Ответ получен 11.12.2023 года.

Новая служебная записка о выделении денежных средств на обеспечение аварийного освещения на путях эвакуации людей в здании школы была направлена в департамент образования 07.02.2024 года. Ответ пока не получен.

Служебные записки и ответы департамента образования прилагаются.

Директор



М.А. Даниленко